

	SISTEMA GESTIONE ASSC	PC 10 ALL01
	GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI	Data 30/04/2021 Pagina 1 di 1

**PUNTI DI PRELIEVO PER ANALISI PRESENZA LEGIONELLA
ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO**

Per l'impianto di acqua calda sanitaria vengono effettuati i seguenti prelievi:

- n. 1 - mandata (oppure dal rubinetto più vicino al serbatoio/i)
- n. 1 - ricircolo
- n. 2 - fondo serbatoi
- n. 3 - punti rappresentativi (ovvero i più lontani nella distribuzione idrica e i più freddi)

Per l'impianto di acqua fredda vengono effettuati i seguenti prelievi:

- n. 1 - fondo serbatoio
- n. 2 - punti rappresentativi (ovvero il più lontano nella distribuzione idrica ed il più caldo).