

	SISTEMA GESTIONE ASSC	PC 11 ALL01
	GESTIONE DEL RISCHIO DELL'IMPIANTO AERAUICO	Data 13/02/2026 - Rev. 04 Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE

PULIZIA E DISINFEZIONE ORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

Data intervento: _____ - _____ - _____ - _____

Operatore: _____ - _____

Procedimento per il lavaggio e sanificazione ventilconvettore

- **Spegnere il fancoil**
- **Pulire filtro:** il filtro va smontato, lavato con acqua eliminando tutte le tracce di polvere. Nel caso in cui il filtro sia molto sporco, va anche utilizzato una soluzione sgrassante-detergente disinfettante. A filtro asciutto, va applicato una soluzione (liquida o spray) di disinfettante germicida con azione battericida
- **Pulire batteria:** la batteria va pulita facendo attenzione a non piegare le alette. Deve essere utilizzato un aspirapolvere e deve essere rimossa la polvere compresi eventuali rifiuti sia sulla batteria che nella vaschetta. Nel caso fosse necessario una pulizia più profonda, si deve utilizzare un detergente disinfettante, lasciandolo agire qualche minuto e risciacquandolo con acqua. Al termine viene nebulizzata una soluzione disinfettante germicida – Va pulita anche la parte dei comandi elettrici (centralina)
- **Riaccendere il fancoil**

NUCLEI R.S.A.

LOCALE	Q.TÁ	ESITO							
		Nucleo MARGHERITA		Nucleo PAPAVERO		Nucleo TULIPANO		Nucleo ROSA	
Camera 1	1	G		G		G		G	
Camera 2	1	G		G		G		G	
Camera 3	1	G		G		G		G	
Camera 4	1	G		G		G		G	
Camera 5	1	G		G		G		G	
Camera 6	1	P		P		P		P	
Camera 7	1	P		G		G		G	
Camera 8	1	P		P		G		P	
Camera 9	1	P		P		G		P	
Camera 10	1	P		G		P		P	
Camera 11	1	G		G		G		G	
Ambulatorio	1	P		P		P		P	
Tisaneria	1	G		G		G		G	
Infermeria	1	P		P		P		P	
Palestra	1	G		G		G		G	
T. Occupazionale	1	G		G		P		G	
Sala pranzo	2	G		G		G		G	
Loc. Biancheria pulita	1	G		G		G		G	
Corridoio	4	S		S		S		S	
Zone filtro / Scale		3G		4G		3G		2G	
		1P		1P		1P		2P	

**CENTRO DIURNO INTEGRATO**

LOCALE	Q.TÁ	ESITO		LOCALE	Q.TÁ	ESITO	
Culto	1	G		Salone PT	3	S	
Sacrestia magazzino	1	P		Salone 1P	3	S	
Tisaneria	1	G		Palestra centrale	3	S	
Sala pranzo	2	G		Disimpegno pal. centrale	1	G	
Riposo 1	1	G		Ambulatorio pal. centrale	3	G	
Riposo 2	1	P		Corridoio SEMINT	2	S	
Palestra	1	G		Lavanderia	1	G	
Corridoio	3	S		Stireria	1	G	
T. Occupazionale	1	G		Camera mortuaria	4	P	
Ambulatorio	1	G		Magazzino biancheria	1	S	
Uff. Ass. Sociale	1	G					
Uff. Territoriale	1	G					

UFFICI - SERVIZI

LOCALE	Q.TÁ	ESITO	
Ufficio 1	1	G	
Ufficio 2	1	G	
Ufficio 3	1	G	
Ufficio 4	1	G	
Ufficio 5	1	G	
Ufficio 6	1	G	
Ufficio 7	1	G	
Ufficio 8	1	G	
Sala conferenze	2	G	
Atrio sala Conferenze	1	G	
Corridoio Uffici	2	G	
Mensa dipendenti	1	G	

Firma manutentore
