

SCHEMA CONTROLLO TEMPERATURE FRIGORIFERO
REPARTO _____ MESE _____ ANNO _____

GG del mese	Temperatura rilevata – 1° RILIEVO (1)			Temperatura rilevata – 2° RILIEVO		
	T °C (+4°/+8°)	CONFORME SI/NO	SIGLA OPERATORE	T °C (+4°/+8°)	CONFORME SI/NO	SIGLA OPERATORE
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

(1) Se la temperatura del "1 rilievo" non rientra nei limiti critici si effettua un "2 rilievo" dopo due ore, durante le quali il frigorifero dovrà rimanere chiuso. Se anche al "2 rilievo" la temperatura non rientra nei limiti critici occorre aprire la "Non Conformità" ed intraprendere le opportune azioni correttive.